



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Хабаровскому краю

Управление надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю
680038, г.Хабаровск, ул. Серышева, д. 60, т. 8 (4212) 41-29-40, 41-95-57, e-mail: osguhab@sovintel.ru
телефон доверия 8 (4212) 41-62-62

Отдел надзорной деятельности по Индустриальному району г. Хабаровска
680035, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 5, тел./факс 8 (4212) 42-35-15, e-mail: gpnind@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 174/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя образовательная школа № 67
(полное наименование объекта (-тов) защиты, полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

эксплуатирующего объект защиты)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору Богословского А.Н. от 12.08.2014 № 174, статьи 6, статьи 6.1. Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

в период с 10 час. 00 мин. « 18 » августа 2014 года по 15 час. 20 мин. « 11 » сентября 2014 года

проведена проверка старшим инженером ОНД по Индустриальному району г. Хабаровска

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, капитаном внутренней службы Тимченко Владимиром Александровичем (государственным инспектором

наименование и адрес объекта защиты)

Индустриального района г. Хабаровска по пожарному надзору)

Помещения МБОУ СОШ № 67 по адресу, г. Хабаровск, ул. Автобусная, 10 А

совместно с директором Мешиковой Э.Ю.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

По результатам оценки соответствия объекта защиты, проведенной в форме федерального государственного пожарного надзора, в соответствии со статьями 4-6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ, в соответствии со статьями 21, 25, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, необходимо провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты, устранить нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование норма-тивного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	По факту: автоматическая противопожарная сигнализация находится в неисправном состоянии.	ФЗ №123 от 22.07.08 г. Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности» ст.4-6, «Правила противопожарного режима в РФ» утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта	06.03.2015 г.	

		<p>защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>		
2.	<p>По факту: в помещениях первого и второго этажей в центральных коридорах отсутствуют предусмотренные проектом двери препятствующие распространению опасных факторов пожара.</p>	<p>ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме».</p> <p>23. На объектах запрещается:</p> <p>а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;</p> <p>б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p> <p>в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;</p> <p>г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;</p> <p>д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из</p>	06.03.2015 г.	

		распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;		
По факту: Системы пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	№ 123 – ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 83 п. 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.		06.03.2015 г.	
По факту: В актовом зале стулья не закреплены между собой в рядах и не закреплены к полу.	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 107. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учреждений кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допускается не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятельного выхода из ложи к путям эвакуации. В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду между собой.		06.03.2015 г.	
По факту: Не предоставлен акт обработки деревянных конструкций сценической коробки.	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме». 108. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.		06.03.2015 г.	

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск (индивидуальный пожарный риск) не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Согласно части 3 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Инспектор ОНД по Индустриальному району г. Хабаровска Тимченко В.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

« 11 » 2014 года
сентября



Предписание для исполнения получил:

(подпись) _____ (должность, фамилия, инициалы)
« 11 » сентября 2014 года

Результаты внеплановых проверок

Дата проведения проверки	№ невыполненных пунктов	Кто проводил проверку		Кто ознакомлен	
		Должность, Фамилия И.О.	Подпись	Должность, Фамилия И.О.	Подпись